






Toimivusdeklaratsioon (DoP)
DoP No. JL2025148ED
25



Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	ALECO-92-F130/EU, ALECO-92-F130SA/EU, ALECO-92-F130SA/EU-S54, ALECO-92-F130SA/EU-T54, ALECO-92-F130SA/EU-S54T54, ALECO-92-F130/EU-S54, ALECO92-F130/EU-T54, ALECO-92-F130/EU-S54T54	
Tüüpi:	VÄLIS-TULETÕKKEUKSED ADVANCE-LINE FIN ECO, Klaasita ükikuks, klaasiga üksikuks, Klaasita ükikuks koos ECO laiendi ja/või ECO ülaaknaga, klaasiga üksikuks koos ECO laiendi ja/või ECO ülaaknaga	
Kavandatud kasutusala:	Välis-tuletõkkeuks tule- ja/või suitsutõkkeseptsioonide ja/või evakuatsiooniteede eraldamiseks elamutes	
Tootja:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Volitatud esindaja:	N/A	
AVCP Süsteem 1	Vastavalt standardile EN 16034:2014 on toodete teavitatud sertifitseerimiseasutus DBI Certification nr. 2531 teostanud: - ehitustoote toimivuse hindamine tüübikatsetuste (k.a proovivõtt), tüübiarvutuse, tabelisse kantud väärtuste või kirjeldava dokumentatsiooni põhjal. Testide tulemused on vastavuses tulekindluse EN 1634-1 ja suitsupidavuse EN 1634-3 normidega. - tootmisettevõtte esialgne kontrollimine ja tehase tootmisohje; - tehase tootmisohje pidev järelvalve, hindamine ja atesteerimine ning sertifikaadi väljastamine toote toimivuse püsivuse kohta.	
Toimivuse püsivuse sertifikaat / CE	2531-CPR-CDB10007	
AVCP Süsteem 3	Teavitatud katselabor teostab / Teavitatud asutuse nr	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Force Technology / No. 0199	
	D =	

Deklareeritud toimivus		ADVANCE-LINE FIN ECO				Katselabor teostab
		ALECO-92-F130/EU		ALECO-92-F130SA/EU		
		klaasita üksikuks 	klaasiga üksikuks 	klaasita üksikuks 	klaasiga üksikuks 	
AVCP Süsteem 1	Tulepüsimine	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Suitsupidavus	NPD	NPD	S _{a4}	S _{a4}	
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Isesulgumine ¹⁾	C	C	C	C	
	Vabastusvõime kestvus	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Isesulgumisevõime kestvus,					
	- vastupidavus lagunemisele (tsükliline katsetamine)	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- vastupidavus vananemisele (korrosioonile)	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Süsteem 3	Veepidavus (väljapoole avanev) ²⁾	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Veepidavus (sissepoole avanev) ²⁾	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Ohtlikud ained	-	-	-	-	-
	Vastupidavus tuulekoormusele (väljapoole avanev)	C4	C4	C4	C4	B
	Vastupidavus tuulekoormusele (sissepoole avanev)	C3	C3	C3	C3	A
	Löögikindlus	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ohutusseadiste kandevõime	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kõrgus	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Heliisolatsioonivõime	30 (-4;-4) dB	30 (-4;-4) dB	30 (-4;-4) dB	30 (-4;-4) dB	C
	Soojusjuhtivus	0,59 W/m²K	0.77 W/m²K	0,59 W/m²K	0.77 W/m²K	A
	Kiirgusomadused g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kiirgusomadused LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Õhu läbilaskvus	4	4	4	4	A/B



Deklareeritud toimivus		ADVANCE-LINE FIN ECO uks koos ECO laiendi ja/või ECO ülaaknaga						Katselabor teostab
		Klaasita üksikuks			klaasiga üksikuks			
		ALECO-92-F130SA/ EU-S54	ALECO-92-F130SA/ EU-T54	ALECO-92-F130SA/ EU-S54T54	ALECO-92-F130SA/ EU-S54	ALECO-92-F130SA/ EU-T54	ALECO-92-F130SA/ EU-S54T54	
		laiendiga 	ülaaknaga 	laiendiga + ülaaknaga 	laiendiga 	ülaaknaga 	laiendiga + ülaaknaga 	
AVCP Süsteem 1	Tulepüsivus	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Suitsupidavus	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Isesulgumine ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Vabastusvõime kestvus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Isesulgumisvõime kestvus,							
	- vastupidavus lagunemisele (tsükliline katsetamine)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- vastupidavus vananemisele (korrosioonile)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Süsteem 3	Veepidavus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ohtlikud ained	-	-	-	-	-	-	-
	Vastupidavus tuulekoormusele	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Löögikindlus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ohutusseadiste kande võime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kõrgus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Heliisolatsioonivõime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Soojusjuhtivus	0.73 W/m²K	0.65 W/m²K	0.78 W/m²K	0.92 W/m²K	0.84 W/m²K	0.97 W/m²K	A
	Kiirusomadused g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kiirusomadused LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Õhu läbilaskvus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Deklareeritud toimivus		ADVANCE-LINE FIN ECO uks koos ECO laiendi ja/või ECO ülaaknaga						Katselabor teostab
		Klaasita üksikuks			klaasiga üksikuks			
		ALECO-92-F130/ EU-S54	ALECO-92-F130/ EU-T54	ALECO-92-F130/ EU-S54T54	ALECO-92-F130/ EU-S54	ALECO-92-F130/ EU-T54	ALECO-92-F130/ EU-S54T54	
		laiendiga 	ülaaknaga 	laiendiga + ülaaknaga 	laiendiga 	ülaaknaga 	laiendiga + ülaaknaga 	
AVCP Süsteem 1	Tulepüsivus	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Suitsupidavus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Isesulgumine ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Vabastusvõime kestvus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Isesulgumisvõime kestvus,							
	- vastupidavus lagunemisele (tsükliline katsetamine)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- vastupidavus vananemisele (korrosioonile)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Süsteem 3	Veepidavus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ohtlikud ained	-	-	-	-	-	-	-
	Vastupidavus tuulekoormusele	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Löögikindlus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ohutusseadiste kande võime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kõrgus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Heliisolatsioonivõime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Soojusjuhtivus	0.73 W/m²K	0.65 W/m²K	0.78 W/m²K	0.92 W/m²K	0.84 W/m²K	0.97 W/m²K	A
	Kiirgusomadused g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kiirgusomadused LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Õhu läbilaskvus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Lühendid:

DoP = Declaration of performance / Toimivusdeklaratsioon

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem

NPD = no performance determined / st toimivust ei ole kindlaks määratud

N/A = not applicable / ei ole kohaldatav

- ¹⁾ Iselukustuv klassifikatsioon kehtib ainult juhul, kui ukсед on varustatud ukse sulguriga.
- ²⁾ "A/B" kehtib ainult siis, kui see on paigaldatud koos veeninaga.

Uksekella, ukse silma või ukse piduri paigaldamine võib vähendada akustilist jõudlust kuni 2 dB võrra.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Nimi ja ametikoht)

Bromma 2025-10-06
.....
(Väljaandmise koht ja kuupäev)

Charlotte Mattsson
.....
(Allkiri)

JL2025148ED_et

Final Audit Report

2025-10-06

Created:	2025-10-06
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAz7TXxEhxvcL5Z12eEOyXwk5KR6u8p1sx

"JL2025148ED_et" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2025-10-06 - 6:49:40 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2025-10-06 - 6:49:45 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2025-10-06 - 6:50:11 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2025-10-06 - 6:56:19 AM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2025-10-06 - 6:56:19 AM GMT



Adobe Acrobat Sign